


CONI
COMITATO
REGIONALE
PUGLIA

Prot. 168 /2023
Parere n. 54 /2023
Rif. LE-2023-0022



Bari, 30/08/2023

Egr. Sig. **COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA**
Via Milano, snc
73010 – SAN PIETRO IN LAMA (LE)
c.a. Arch. Antonella MAROCCIA

CONI Commissione Nazionale Impianti Sportivi

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA COPERTINO (norme di riferimento L.739/39, L.526/68).

Intervento: RISTRUTTURAZIONE

Importo totale di progetto: € 840'000,00

PREMESSO CHE

- ❖ il Comitato regionale del CONI Puglia, è tenuto ad esprimere i pareri tecnico-sportivi previsti dalle L.739/39, L. 526/68 e s.m.i. così come indicato nei regolamenti e procedure di emissione dei pareri tecnici del CONI; pertanto sono stati esaminati gli elaborati riguardanti i lavori in oggetto, inoltrati sul sistema di gestione pareri on line della Commissione impianti sportivi CONI in data 28.08.2023 (prat. LE-2023-0022);
- ❖ il presente progetto prevede i seguenti interventi:
 - demolizione del blocco spogliatoi esistente, dei campi da tennis e delle relative recinzioni;
 - realizzazione di n. 3 campi da padel, coperti con struttura geodetica, con manto di gioco in erba sintetica e impianto di illuminazione;
 - realizzazione di un campo polivalente scoperto per il gioco del calcio e della pallamano, con manto in erba sintetica, impianto di illuminazione e recinzione metallica perimetrale;
 - realizzazione del nuovo blocco destinato a servizi ausiliari e di supporto;
 - installazione di due tavoli con sedute per il gioco della dama e degli scacchi;
 - installazione di un tavolo per il gioco del ping pong;
 - opere varie di sistemazione delle aree esterne;
- ❖ viste le risultanze dell'esame tecnico effettuato in data 29.08.2023 ai sensi del Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva;

il Comitato regionale del CONI Puglia

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE n. 54 /2023

in linea tecnico-sportiva, per gli interventi in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

Comitato regionale CONI Puglia
via Madonna della Rena 5
70123 Bari
Tel. +39/0805343660
Fax +39/0805822692
e mail: puglia@coni.it



1. le fasce perimetrali del campo polivalente siano lasciate libere da qualsiasi ostacolo (panchine, pali di illuminazione, ecc.);
2. in corrispondenza dell'area scoperta del tavolo di ping pong sia prevista una pavimentazione anti trauma;
3. le attrezzature sportive fisse e mobili devono essere conformi ai regolamenti delle competenti FF.SS.NN., nonché installate conformemente a quanto indicato nell'art. 7.12 delle Norme CONI per l'impiantistica sportiva.

Il carattere favorevole del presente parere è condizionato al rispetto integrale delle prescrizioni in esso riportate, alle quali occorrerà attenersi nelle fasi di realizzazione delle opere.

Il parere non attesta la rispondenza ad altre normative o regolamenti, diversi da quelli citati nell'oggetto, che sotto qualsiasi titolo debbano essere osservati e per i quali il richiedente ha dichiarato la piena conformità. Il parere inoltre non attiene l'opportunità, la convenienza o la congruità dei costi.

Il Vice Consulente Regionale I.S.
Ing. Claudio Vito BARRIERA

Il Presidente
Angelo GILBERTO

Comitato regionale CONI Puglia
via Madonna della Rena 5
70123 Bari

Tel. +39/0805343660
Fax +39/0805822692
e mail: puglia@coni.it